

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumunuzun talebi üzerine aşağıya yazılı işler yapılmıştır.Bilgilerinize sunarım.

- 1)Mevcut kalorifer dairesi önünde bulunan gaz alarım cihazı kontrol edilip,sağlam olduğu tespit edilmiştir.
- 2)425.000 kcal/h kapasiteli doğalgaz kalorifer kazan ve tesisatı kontrolü yapılmıştır.Bürülör sökülerek kontrol ve bakımı yapılarak,gaz ve hava ayarı yapılmıştır.
- 3)Kurumunuzda bulunan çelik doğalgaz boruları seyyar doğalgaz dedektörü ile kontrol edilmiş olup,herhangi bir doğalgaz kaçağı tespit edilmemiştir.
- 4)Damda bulunan hava pürjörleri kontrol edilip sağlam olduğu görülmüştür.
- 5)Yemekhanedeki kombinin bakımı yapılarak, ocaklarda gaz kaçağı bulunmadığı görülmüştür.
- 6)Kalorifer bacasının tıkanmalar karşı kontrolü ve bakımı yapılmıştır.Ayrıca baca analizi için cihazla çıkan atıkgaz kontrolü yapılarak ilgili yönetmeliğe uygun olduğu tesbit edilmiştir. Cihaz çıktısı ektedir.
- 7)Basınç testleri teknik imkansızlıklar nedeniyle yetkilendirme sorunundan dolayı yapılamamıştır. Bu konuda müdürlünüze dilekçe ile başvurulmuştur.

07.12.2016

ISI - TEKNİK  
İKLİMLENDİRME ve TİCARET  
AN CİGAL  
Bahçe Mah. Burhan Felek Cd. No:42/D  
Tel.:0324-337 19 59 MERSİN  
İstiklal V.D. 161 622 682 20

M

K455TR V 1.75B

ISITEKNIKMERSIN\_3371  
0324 337 19 59 MEB)

TARI 07/12/16  
ZAMAN 14:40:14

YANMA

YAKI DOGALGAZ

O2 % 3.6  
CO2 % 9.8  
CO ppm 92  
BACAGA °C 108.3  
GIRIS °C 15.8  
NET °C 92.5

VER (Y) 96.3  
KAYIPL 3.7  
G.HAVA 20.8

K455TR V 1.75B

ISITEKNIKMERSIN\_3371  
0324 337 19 59 MEB)

TARI 07/12/16  
ZAMAN 14:54:10

YANMA

YAKI DOGALGAZ

O2 % 3.6  
CO2 % 9.8  
CO ppm 20  
BACAGA °C 78.3  
GIRIS °C 15.8  
NET °C 62.5

VER (Y) 97.5  
KAYIPL 2.5  
G.HAVA 20.8

K455TR V 1.75B

ISITEKNIKMERSIN\_3371  
0324 337 19 59 MEB)

TARI 07/12/16  
ZAMAN 14:58:51

YANMA

YAKI DOGALGAZ

O2 % 3.6  
CO2 % 9.8  
CO ppm 22  
BACAGA °C 94.8  
GIRIS °C 15.0  
NET °C 79.0

VER (Y) 96.9  
KAYIPL 3.1  
G.HAVA 20.8\*

ISI - TEKNİK  
İKLİMLENDİRME ve TİCARET  
Ali CİĞAL  
Bahçe Mah. Burhan Felek Cd. No:42/D  
Tel.:0324-337 19 59 MERSİN  
İstiklal V.D. 161 622 682 26

*Ali Cigal*